

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司		
申請人地址	新北市土城區中山路1號9樓	電話	02-22671234
製造人名稱	久鑫科技股份有限公司		
製造人地址	新北市土城區中山路1號9樓	電話	02-22671234
型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	防爆條型 LED 燈 THTE1319ZCCC9D0		
防爆規格標示	Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db		
型式檢定合格字號	工電(2016)第 00136 號		
第一次發證日期	中華民國 105 年 04 月 12 日		
展延發證日期	中華民國 108 年 02 月 27 日		
有效期限	中華民國 108 年 04 月 12 日 至 111 年 04 月 11 日		
<p>1. 依據標準： CNS 3376-0 : 2014 ; CNS 3376-1 : 2008 ; IEC 60079-31: 2013 。</p> <p>2. 電氣規格： 277 Vac、40 W、0.14 A、單相、50/60 Hz、熱絕緣等級 A、AC LED、IP67。</p> <p>3. 適用周溫： -20°C~+55°C。</p> <p>4. 主要組成： 燈具主體、接線蓋、玻璃蓋、方型玻璃、塞頭、O-RING、導熱矽膠片、AC LED、電纜接頭。</p> <p>5. 同一型式： THTE1319ZCHC9D0、THTE1319ZCHW9D0、 THTE1319ZCHC2D0、THTE1319ZCHW2D0、 THTE1319ZCHC9F0、THTE1319ZCHW9F0、 THTE1319ZCHC2F0、THTE1319ZCHW2F0、 THTE1319ZCCW9D0、THTE1319ZCCC2D0、 THTE1319ZCCW2D0、THTE1319ZCCC1D0、 THTE1319ZCCW1D0、THTE1319ZCCC9F0、 THTE1319ZCCW9F0、THTE1319ZCCC2F0、 THTE1319ZCCW2F0、THTE1319ZCCC1F0、</p>			

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2016)第 00136 號

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司
THTE1319ZCCW1F0、THTE1319ZCHC1F0、 THTE1319ZCHC1D0、THTE1319ZCHW1F0、 THTE1319ZCHW1D0。	
6.特殊條件：	無。
7.例行試驗：	產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對本設備外殼逐一實施過壓試驗，試驗壓力為 1422 kPa，持壓時間至少 10 秒。
8.發行版次：	第 1 次發行 (A20160008) (105-04-14) 第 2 次發行 (A1050109、A105159) (106-01-13) 第 3 次發行 (A1060028) (106-03-01) 第 4 次發行 (A1060071) (106-07-13) 第 5 次發行 (B201900046) (108-02-27)

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號